



MEMORIA DE ACTUACIÓN JUSTIFICATIVA

INSTALACIÓN PUNTO DE RECARGA VEHÍCULO ELÉCTRICO

Nº EXPEDIENTE: EXP-MOVES-0986-2022

Estación de Servicio Moeve ES771770 OJOS DE GARZA

1. ACTIVIDADES REALIZADAS

1.1. Generalidades

Se ha instalado un sistema de recarga para vehículo eléctrico modelo Net Zero Series de la marca XCHARGE en la Estación de Servicio Moeve OJOS DE GARZA. La potencia del sistema de recarga es de 180 kW.

1.2. Instalación eléctrica

La instalación eléctrica realizada se describe a continuación:

Dentro del proyecto se engloba la instalación eléctrica que dotará de suministro eléctrico en Baja Tensión a la estación de recarga, emplazada en la Estación de Servicio Moeve OJOS DE GARZA, en la GC-1, PK: 16, 35219, en el término municipal de Telde (Las Palmas)

- Instalación de un sólo cargador con alimentación en armario de BT existente, por tanto, no siendo necesario realizar instalación de extensión, de la compañía distribuidora EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, SLU, de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (R.D. 842/2002) e Instrucciones técnicas complementarias y demás normativa vigente de aplicación.
- Instalación de un punto de recarga XCHARGE 180 kW modelo NTS.

Plano de la instalación realizada



Equipo de recarga

Se ha instalado una estación de recarga Net Zero Series de la marca XCHARGE, diseñado para la instalación en zona exterior, especialmente en aparcamientos colectivos de centros empresariales, de centros comerciales, estaciones de servicio, etc.

Las estaciones están equipadas con todas las protecciones necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios y personal circulante. Según la ITC-BT-04, punto 3.1-z, la instalación se clasifica como infraestructura de recarga de vehículo eléctrico situado en exterior.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

A continuación, se adjuntan una serie de fotografías, tanto del punto de recarga como del cuadro de protección y resto de la instalación eléctrica:



Plazas de carga ES ES771770 OJOS DE GARZA

